



- G3, G4 Zawory odcinające
- Scw Zawór regulacyjny CWU
- Sc0 Zawór regulacyjny CO
- Z1 Zawór kulowy
- TM2 Termomanometr
- F2 Filtrowy siatkowy
- PO Pompa obiegowa
- Tco Czujnik temperatury CO
- ZBO Zawór bezpieczeństwa CO
- Tcw Czujnik temperatury CWU
- G6 Zawór kulowy
- G9 Zawór zwrotny
- ZBW Zawór bezpieczeństwa CWU

- F3 Filtrowy siatkowy
- G5 Zawór kulowy
- G8 Zawór zwrotny
- PC Pompa cyrkulacyjna
- G7 Zawór kulowy
- FQ1 Wodomierz
- ZUZ Zawór uzupełniania zładu
- W Wężyc
- G1 Zawory kulowe
- TM1 Termomanometr
- F1 Filtrowy siatkowy
- DPV Regulator różnicy ciśnień
- LC Licznik ciepła

INWESTOR: Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarstwo-garażowego na Dom Dziennego Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w Rypinie przy ul. Mławskiej, działka nr 1302/8, obręb 001, Rypin



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wądatowo, Szlachectwo 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: Schemat podłączenia węzła cieplnego

SKALA:

BRANŻA: Sanitarna

FRACJA: Projekt budowlany

DATA: 25.05.2020 r.

NR ARCHIWA: S2

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
GL.PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Doubles	POM/0033/PWOS/14	SANITARNA	
PROJEKTANT	inż. Dawid Świrzyński		SANITARNA	